



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DA GUARDA

3º TRIMESTRE 2020

ZONA DE ABASTECIMENTO: Fontanário da Soida

Edital Nº183

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	---	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	61	---	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	---	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	<0,5	---	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	---	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C	---	N/ml	0	---	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	10,1	---	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	0,1	---	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1	---	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	4,7	---	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	---	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	<0,01	---	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	---	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,4	---	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	6,4	---	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	<5	---	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	7,9	---	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	1,4	---	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,0226	---	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1	---	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	---	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	26	---	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	3,7	---	---	---	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,4	---	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,0200	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	---	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	---	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	---	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	---	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	2,3	---	---	---	1	1	100%
Manganés	50	µg/l Mn	<0,5	---	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<4	---	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,04	---	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,01	---	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<2	---	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1,9	---	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,1	---	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,03	---	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,03	---	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	<1	---	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	8,11	---	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	---	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,30	---	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	---	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,1	---	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	<0,50	---	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<0,1	---	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	---	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	<0,1	---	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	<0,1	---	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	---	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	821	---	1	0%	1	1	100%
α-total	0	Bq/l	<0,04	---	0	100%	1	1	100%
β-total	1	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Parâmetro: Radão=821 µg/L

Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água

Medidas correctivas: A aguardar parecer da Autoridade de Saúde

O Presidente da CMG:


(Carlos Alberto Chaves Monteiro)

Data da publicação no website da CMG: 11/12/2020