



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DA GUARDA

1º TRIMESTRE 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO: BREJO  
Localidades abastecidas: Brejo

Edifício N.º 64

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,38	---	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	---	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	5,9	---	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	29,4	---	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5,0	---	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	0,44	---	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	---	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C	---	N/ml	0	---	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	29	---	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	<0,050	---	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	<0,05	---	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	1,63	---	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,3	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,002	---	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	<0,10	---	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	<1,5	---	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<1,0	---	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	1,1	---	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<1,0	---	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	3,3	---	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3,0	---	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,010	---	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<5,0	---	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,3	---	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	<6,0	---	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<10	---	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	0,16	---	0	100%	1	1	100%
<b>Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):</b>	0,10	µg/l	<0,005	---	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoran	---	µg/l	<0,005	---	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoran	---	µg/l	<0,002	---	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perile	---	µg/l	<0,004	---	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)	---	µg/l	<0,004	---	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	<0,50	---	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<10	---	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	1,0	---	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	<0,010	---	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,30	---	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<5,0	---	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	<1,0	---	0	100%	1	1	100%
<b>Pesticidas - total</b>	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilaz	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetinamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	10	µg/l Se	<0,5	---	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	4,8	---	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	<5,0	---	0	100%	1	1	100%
<b>Tetracloroetano e Tricloroetano:</b>	10	µg/l	<3	---	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<3	---	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,3	---	---	---	1	1	100%
<b>Trihalometanos - total (THM):</b>	100	µg/l	<3	---	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<3	---	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<3	---	---	---	1	1	100%
Bromodicloromé	---	µg/l	<3	---	---	---	1	1	100%
Dibromocloromé	---	µg/l	<3	---	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	<0,10	---	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	141	---	0	100%	1	1	100%
α-total	0,1	Bq/l	<0,04	---	0	100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,7	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,7	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	---	---	---
β-total	1,0	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Parâmetro: pH | Causas: Características naturais (hidrogeologia) da origem de água | Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer)

O Presidente da CMG:

  
(Sérgio Fernando da Silva Costa)

Data da publicação no website da CMG:

02/06/2023