

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DA GUARDA

1º TRIMESTRE 2023

ZONA DE ABASTECIMENTO: ROCAMONDO  
Localidades abastecidas: Rocamondo

Edital N.º 66

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro                                      | Valor Paramétrico (VP) |                        | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|  | VP                     | Unidade                | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Previstas           | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli (E. coli)</i>              | 0                      | N/100 ml               | 0               | ---    | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                           | 0                      | N/100 ml               | 0               | ---    | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Desinfetante residual                          | ---                    | mg/l                   | 0,18            | 0,38   | 0                          | ---                 | 2                   | 2          | 100%                  |
| Cheiro a 25 °C                                 | 3                      | Fator de diluição      | <1              | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sabor a 25 °C                                  | 3                      | Fator de diluição      | <1              | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| pH   | ≥6,5 e ≤9,5            | Unidades pH            | 6,2             | ---    | 1                          | 0%                  | 1                   | 1          | 100%                  |
| Condutividade                                  | 2500                   | µS/cm a 20 °C          | 46,7            | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cor  | 20                     | mg/l PtCo              | <5,0            | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Turvação                                       | 4                      | UNT                    | 1,3             | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Enterococos                                    | 0                      | N/100 ml               | 0               | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Número de colónias a 22 °C                     | ---                    | N/ml                   | 0               | ---    | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Número de colónias a 36 °C                     | ---                    | N/ml                   | 3               | ---    | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Alumínio                                       | 200                    | µg/L Al                | 80              | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ferro  | 200                    | µg/l Fe                | 40              | ---    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i>                 | 0                      | N/100 ml               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Amónio   | 0,50                   | mg/l NH <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Antimónio                                      | 5,0                    | µg/l Sb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Arsénio  | 10                     | µg/l As                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzeno  | 1,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                  | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Boro   | 1,0                    | mg/l B                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromatos                                       | 10                     | µg/l BrO <sub>2</sub>  | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cádmio   | 5,0                    | µg/l Cd                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cálcio   | ---                    | mg/l Ca                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cianetos                                       | 50                     | µg/l CN                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloretos                                       | 250                    | mg/l Cl                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Chumbo   | 10                     | µg/l Pb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cobre  | 2,0                    | mg/l Cu                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Crómio   | 50                     | µg/l Cr                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| 1,2 - dicloroetano                             | 3,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dureza total                                   | ---                    | mg/l CaCO <sub>3</sub> | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Fluoretos                                      | 1,5                    | mg/l F                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(b)fluoran                                | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(k)fluoran                                | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(ghi)perile                               | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Índeno(1,2,3-cd)                               | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Magnésio                                       | ---                    | mg/l Mg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Manganês                                       | 50                     | µg/l Mn                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitratos                                       | 50                     | mg/l NO <sub>3</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitritos                                       | 0,50                   | mg/l NO <sub>2</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Mercúrio                                       | 1,0                    | µg/l Hg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Níquel   | 20                     | µg/l Ni                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Oxidabilidade                                  | 5,0                    | mg/l O <sub>2</sub>    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Pesticidas - total                             | 0,50                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Terbutilazina                                  | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Desetilterbutilaz                              | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Metribuzina                                    | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dimetnamida-P                                  | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Selénio  | 10                     | µg/l Se                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sódio  | 200                    | mg/l Na                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sulfatos                                       | 250                    | mg/l SO <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | 10                     | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano                                | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tricloroetano                                  | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Trihalometanos - total (THM):                  | 100                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorofórmio                                    | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromofórmio                                    | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromodiclórom                                  | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dibromoclórom                                  | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dose indicativa                                | 0,10                   | mSv                    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Radão  | 500                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| α-total  | 0,1                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Carbono Orgânico Total (COT)                   | ---                    | mg/l C                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | ---                 | ---        | ---                   |
| Cloritos                                       | 0,7                    | mg/l ClO <sub>2</sub>  | ---             | ---    | ---                        | ---                 | ---                 | ---        | ---                   |
| Cloratos                                       | 0,7                    | mg/l ClO <sub>3</sub>  | ---             | ---    | ---                        | ---                 | ---                 | ---        | ---                   |
| β-total  | 1,0                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | ---                 | ---        | ---                   |

## Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Parâmetro: pH | Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água | Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer)

O Presidente da CMG:

  
(Sérgio Fernando da Silva Costa)

Data da publicação no website da CMG:

02/06/2023